

कार्यालय अग्निशमनालय पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाखी)

शापांक 910 भाग सं 0 29.20.18  
 दिनांक 06 वी 0 77-77 ई 0 28/8

सेवा में,

वेदान्त कन्सल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड  
 हाजीपुर, वैशाखी, बिहार

विषय:- अग्निशमन यंत्रों का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में आपके भवन/प्रतिष्ठान/विद्यालय/ प्रद्वेष्ट कम में निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र वास्तु एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया:-

1.	ए0बी0सी0 टाईप	10 (दस)	(6 kg)	अदद
2.	बी0सी0 टाईप	01 (एक)	(9 kg)	अदद
3.	मेकेनिकल फोग	02 (दो)	(9 kg)	अदद
4.	सी0ओ0टु0	04 (चार)	(4.5 kg)	अदद
5.	फोग टाईप	04 (चार)	(9 Liter)	अदद
6.	बालू पानी (बाल्टी)	08 (आठ)		अदद
7.	कजबल	05 (पाँच)		अदद
8.	CLEAN AGENT	X		
9.	झाउन कमर सिस्टम	X		
10.	होज रिल होज	X		
11.	हिलेचरी होज	X		
12.	नोजल ब्राव	X		
13.	ओभर हेड वाटर टैंक	2500 लीटर		
14.	अंडरथाउंड वाटर स्टैटिक टैंक	X		
15.	वेट टाईज र सिस्टम	X		
16.	फायर एलार्म सिस्टम	X		
17.	स्मोक डिटेक्टर	X		
18.	हाइड्रंट	X		

सलाह:-

1. प्रबंधक- IS-2190-1992 अनुरूप अग्निशमन यंत्रों का संभारण एवं रख-रखाव करेंगे।
  2. प्रबंधक- N.B.C. Part-IV के टेबल 2.3 के गाइड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
  3. प्रबंधक- रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में होने वाली खराबी की सारी जवाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।
  4. प्रबंधक- किसी रजिस्टर्ड फॉर्म को A.M.C. देना सुनिश्चित करेंगे।
  5. प्रबंधक- वर्ष में दो बार मॉक ड्रील का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
  6. प्रबंधक- वर्ष में एक बार अपने अग्निशमन यंत्रों की जाँच इस कार्यालय से करना सुनिश्चित करेंगे।
  7. प्रबंधक- निर्गत की तिथि- 06.03.2018 से 05.03.2019 तक एक वर्ष के लिए अग्निशमन यंत्रों का प्रमाण पत्र निर्गत की जाती है।
  8. No Smoking का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।
- नोट- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

अग्निशमनालय पदाधिकारी  
 हाजीपुर (वैशाखी)